



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-TR.ПБ68.В.00740/21

Серия **RU** № **0346201**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Мир Технологий» (ООО «Мир Технологий»). Место нахождения (адрес юридического лица): 117041, Россия, город Москва, улица Адмирала Руднева, дом 4, этаж 6, помещение IV, офис 613. Основной государственный регистрационный номер: 1187746469096. Телефон: +74954814150. Адрес электронной почты: MirTekhnologiy@gmail.com

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

KAYI-TES MUHENDISLIK TAANHUT ILETISIM ELEKTRONIK VE DAYANIKLI TUKETIM MALLARI SANAYI TIC. LTD. STI. Место нахождения (адрес юридического лица): ТУРЦИЯ, Fevzi Cakmak Mahallesi Aslim Caddesi No:42/C Karatay-Konya.

### ПРОДУКЦИЯ

Вентиляторы вытяжные струйные (импульсные) дымоудаления, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, марки «KAYI», типа JAXI, типоразмерного ряда от 315 до 500 мм, выпускаемые в соответствии с Технической документацией изготовителя. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59 800 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний ППБ-1268/12-2021 от 29.12.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 901-СС/08-2021 от 09.09.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации: 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость» (с Изменением N 1). Фактический предел огнестойкости вентиляторов – 2,0 часа при температуре перемещаемых газов 300°C. Условия хранения: вентиляторы следует хранить в условиях исключающих их механические повреждения, под навесом или в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха не больше, чем на открытом воздухе. Гарантийный срок эксплуатации вентилятора – 24 месяца. Срок службы – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.12.2021

ПО 28.12.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)